Urząd Gminy
ul. Słomińskiego 19
77-130 Lipnica
NIP 842-10-23-008
tel./fax: 0-59-821-83-17

Lipnica, dnia 21.06.2007 r.

ZP-10/07

Oferenci wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Borowym Młynie"

Urząd Gminy w Lipnicy odpowiadając na skierowane zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym przetargu nieograniczonym, zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2004 r.Nr 164 poz. 1163, z póź.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Jakiego typu grzejniki należy zamontować, w jakim pomieszczeniu i o jakiej powierzchni grzejnej?
Pytanie 2.
Naczynie wzbiorcze zamknięte, jakiego typu i o jakiej pojemności?
Pytanie 3
demontaż rur ile metrów bieżących i o jakiej średnicy>?
Pytanie 4
Montaż rur ile metrów bieżących i o jakiej średnicy?
(należy zastosować stpniowanie średnic rurociągu)
Pytanie 5
Określenie dokładne grzejników stalowych?

Odpowiedź ! na pytania 1-5
W załączeniu przedmiar robót instalacji c.o.

Pytanie 6.
Brak montażu złączy kontrolnych?
Odpowiedź!
Ująć montaż złączy kontrolnych

Pytanie 7
brak montażu złączy zaciskowych?
Odpowiedź!
Ująć montaż złączy zaciskowych.

Pytanie 8
brak pomiarów ?
Odpowiedź!
Ująć badanie instalacji odgromowej.

Pytanie 9
przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej?
Odpowiedź!
W załączeniu zestawienie

Pytanie 10
Określenie grubości styropianu w ościeżach okiennych?
Odpowiedź!
Styropian w ościeżach okiennych grubość 2 cm.

Pytanie 11
okreslenie typu płyt z wełny mineralnej?
Odpowiedź!
Wełna mineralna DF40 lub UNIMATA.

Pytanie 12
określenie szczegółowego zakresu prac przewidzianego do wykonania instalacji odgromowej- pozycje w książce przedmiarów niekompletne?
Odpowiedź!
Zgodnie z przedmiarem oraz w/w odpowiedzi na pytania 6-8

Z up. WÓJTA

Michał Świontek-Brzeziński
p.o. ZASTĘPCA WÓJTA