HAMILTON POLAND
RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE

AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 314940/15/GDY

Zleceniodawca	Próbka *(wg deklaracji Zleceniodawcy)*
GMINA LIPNICA SŁOMIŃSKIEGO 19 77-130 LIPNICA	**WODA** **Protokół poboru próbek nr: 8/GDY/AB/20/11/15** **Data poboru: 20.11.2015** **Godzina pobrania: 11:15** **Punkt poboru, miejsce poboru: Zapceń 34, budynek mieszkalny, p. Szajda, kurek czerpalny** **Temp. wody: 10,1 stC** **Próbki pobrane przez pracownika Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007** **Stan próbki bez zastrzeżeń** Próbki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.
Data przyjęcia próbki: **2015-11-20**	
Data zakończenia badań: **2015-12-03**	
Data utworzenia sprawozdania: **2015-12-03**	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik	Kryteria	Parametr zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli [1)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Liczba Escherichia coli [1)]	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0	0	zgodny
* Smak [1)]	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny
* Zapach [1)]	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny	akceptowalny	zgodny
* Amonowy jon [1)]	PB-124 wyd. I z dn. 15.06.2011	mg/l	<0,06	≤0,50	zgodny
* Barwa [1)]	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l	5	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	zgodny
* Mętność [1)]	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	< 0,20	≤1	zgodny
* pH [1)]	PN-EN ISO 10523:2012		7,4	6,5-9,5	zgodny
* Przewodność elektryczna właściwa [1)]	PN-EN 27888:1999	µS/cm	317	≤2500	zgodny

[1)] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1989).

Autoryzował: Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Tomasz Wesołowski, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska
Zatwierdził: Hanna Wachowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Laboratorium *(Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00